



제13-0782호

안전인증서

(주)코닉스

인천 연수구 벤치로36번길37

위 사업장에서 신청하는 아래의 품목이 「산업안전보건법」 제34조 및 같은 법 시행규칙 제58조의4제4항에 따른 안전인증 심사 결과 안전·보건 기준에 적합하므로 안전인증표시의 사용을 인증합니다.

품 목

압력전송기

형식 · 모델 / 용량 · 등급 / 인증번호

형식 · 모델	용량 · 등급	인증번호
PTF30	DC 24V, 20mA Ex d IIC T6	13-GA2BO-0782

인 증 기 준

방호장치 의무안전인증 고시(고용노동부고시 제2010-36호)

인 증 조 건

1. Tamb = -20℃~+40℃
2. 용기에 1.15MPa 압력시험 후 출고할 것

2013 년 09 월 24 일

한국가스안전공사

사장





인 증 조 건

1. 제 조공장 :

“ 인천광역시 연수구 벤처로36번길37 (주)코닉스 ” 에서 생산하는 제품에 한함

2. 제품개요 :

본 제품은 ALDC재질의 내압방폭형 제품으로 설치시 사용설명서에 따라 안전하게 설치되어야 함

3. 인증범위 :

PTF30(DC 24V, 20mA)

4. 안전한 사용을 위한 조건 :

1. Tamb = -20℃~+40℃
2. 용기에 1.15MPa 압력시험 후 출고할 것

5. 인증(변경)사항 :

6. 그 밖의 사항 :

1. 본 제품은 IP67의 보호등급이 적용된 제품임(적용기준 : KS C IEC 60529)
2. 안전인증품의 품질관리, 확인검사 수검, 변경사항 신고 등 인증 받은 자의 의무 준수