



제 11-0102호

안전인증서

(주)코닉스

인천광역시 연수구 벤처로 36번길 37(송도동)

위 사업장에서 제조하는 아래의 품목이 「산업안전보건법」 제34조 및 같은 법 시행규칙 제58조의4제4항에 따른 안전인증 심사 결과 안전·보건기준에 적합하므로 안전인증표시의 사용을 인증합니다.

_____ 품목 _____

압력전송기

_____ 형식 · 모델 / 용량 · 등급 / 인증번호 _____

형식 · 모델	용량 · 등급	인증번호
KT-302H	DC 24 V, 20 mA	11-GA2BO-0102
	Ex d IIC T6	

_____ 인 증 기 준 _____

방호장치 의무안전인증 고시(고용노동부고시 제2010-36호)

_____ 인 증 조 건 _____

Tamb = -20 °C ~ +40 °C

2011 년 06 월 23 일

한국가스안전공사 사장





인 증 조 건

1. 제조공장:

인천광역시 연수구 벤처로 36번길 37(송도동) (주)코닉스공장에서 생산한 제품 중 아래 인증범위의 제품에 한함

2. 제품개요

이 전기기는 ALDC12 재질의 Cover와 Housing과 SUS 재질의 감지부로 구성되어 있는 내압방폭구조의 압력전송기임 Cover와 강화유리는 Epoxy molding 처리됨

3. 인증범위: 본 인증서는 아래의 형식번호에 한하여 유효함

모델 형식 KT-302H에 한함

4. 안전한 사용을 위한 조건

- Tamb = -20 °C ~ +40 °C
- 케이블 인입부에 사용되는 케이블글랜드, 블랭킹엘리먼트, 어댑터는 이 전기기기 방폭 등급 이상의 방폭구조를 갖는 인증된 제품을 사용하여야 함(인입부 규격 매뉴얼 참조)
- 용기에 대한 보호등급은 IP67 임

5. 인증(변경)사항

인천광역시 남동구 고잔동 648 남동공단 78-1에서 인천광역시 연수구 벤처로 36번길 37(송도동)으로 주소지 이전됨 (2013년 10월 23일 신규공장에 대한 확인심사 실시됨)

6. 그 밖의 사항

- 안전인증품의 품질관리, 변경사항 신고 등 인증 받은 자의 의무 준수